



כ"ז סיון תשפ"ה
23 יוני 2025

לכבוד
מר שאול פלזנטל
מנהל בריכה
shaulp@ramle.org.il

א.ג.

הנדון: ביקורת תברואית, בריכה עירונית רמלה

בתאריך 10.6.25 נערכה ביקורת תברואית באתר שבנדון ע"י הח"מ ובנוכחותך.

להלן ממצאי ביקורת העיקריים:

בריכת בוגרים:

- נפח הבריכה 700 קוב, עומק מקסימלי 2.20 מטר, 2 מנדרין, 68 מפזרים בתחתית ובדפנות, לא נצפתה גלישה בכל האזור הרדוד.
 - ספיקה נדרשת בהתאם לנפח הבריכה הינה: 175 m³/h
 - לטובת סינון מי הבריכה קיימים 3 מסננים דיאטומיים שטח סינון 27 מ"ר.
 - שטח הסינון מתאים לספיקה הנדרשת.
- ערכים שנמדדו בבריכת הבוגרים:

ספיקה	רדוקס	חומציות (ph)	עכירות (ntu)	כלור חופשי (ppm)	
		7.58	0.38	1.98	בריכה גדולה עמוקים
		7.6	0.25	2	בריכה גדולה רדודים
271	773	7.25	0.23	1.25	בקר
		7.6 – 7.2	0.6>	2 - 0.8	ערכים נדרשים

ספיקה המופיעה בבקר גבוהה מיכולת הקיימת בהתאם לשטחי סינון. יש להקפיד על ספיקות המתאימות לשטחי סינון. בנוסף יש לבדוק תקינות בקר ספיקה ולכיל במידת הצורך.

בריכת פעוטות:

- נפח הבריכה 11 קוב, עומק 40 ס"מ, 8 מפזרים בתחתית הבריכה, גלישה מלאה.
- קיימת מקלחת חובה כנדרש בהנחיות.
- ללא סימוני עומק – לא תקין.
- ספיקה נדרשת בהתאם לנפח הבריכה הינה: 22 m³/h
- ספיקה בהתאם לשטחי סינון הינה (מסנן דיאטומי אחד של 28 דיסקיות):

$$28 * 0.5 \text{m}^2 * 3 \text{m} / \text{h} = 42 \text{m}^3 / \text{h}$$

שטח הסינון מתאים לספיקה הנדרשת.



ספיקה	רדוקס	חומציות (ph)	עכירות (ntu)	כלור חופשי (ppm)	
		7.53	0.24	1.35	ערכת שדה
43.4	808	7.28	0.39	1.32	בקר
		7.6 – 7.2	0.6>	2 - 0.8	ערכים נדרשים

חדר מכונות ובור איזון:

1. נצפתה תאורה בבור איזון, כנדרש.
2. שעוני לחץ תקינים.
3. לבריכת הפעוטות קיימות 2 משאבות – אחת רזרבה.

מערכת מים חמים שודרגה

אוגר מים חמים משמש כמאגר אנרגיה במעגל חימום מים סגור, אספקת מים למקלחות ללא אגירה.

חדרי שירותים ומקלחות

נצפה מצב תברואי ירוד ביותר. מתקנים חלודים ובלויים, אריחים שבורים, תקרה חלודה, ברחשים ומעופפים בחלל במלתחות, ניקוז פתוח, הורגש ריח צחנה עז של ביוב כמו כן המקום לא מתוחזק כלל-להסדרה מיידית. הערה חוזרת מאשתקד אשר טרם טופלה.

לסיכום:

1. אין התנגדות לפתיחת עונת הרחצה 2025.
2. כל המסמכים הנדרשים התקבלו.
3. יש לפעול לתיקון הליקויים עד לתאריך 7.7.25 ולדווח בכתב כולל אסמכתאות ולו"ז זמנים למשרדינו.

בכבוד רב,

מיכל חיון
 מפקחת בכירה לבריאות הסביבה
 לשכת בריאות רמלה

העתק:

מחלקת רישוי עסקים - עריית רמלה asakim@ramle.org.il
 אינג' ליליה בורוכוב - מפקחת נפתית, לשכת הבריאות רמלה, כאן.